

# OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky:	<b>10/2018</b>	Názov:
Dodávateľ:	ADEPTUS s.r.o.	<b>Obec Veľké Kosihy</b>
Sídlo:	Ružový háj 1372/48 Dunajská Streda 929 01	Sídlo: Obecný úrad Veľké Kosihy Ul.Hlavná 125 946 21 Veľké Kosihy
IČO:	36 248 509	IČO: 00306703
Vybavuje mail:	Ing. Bíró Peter	DIČ: 2021035764
Bankové spojenie:		
Číslo účtu:		
DIČ:	2020198796	

Na základe CP 350818 zo dňa 13.08.2018 objednávame u Vás jednostupňový projekt stavby

**Zastávka Okoličná na Ostrove, vybudovanie nového nástupišt'a, odstránenie pôvodného, stavebný objekt SO4, preložke káblov T – com.**

Projektová dokumentácia musí byť dodaná vrátane výkazu výmer a rozpočtu v CU 2018,PD 8x tlač + 2x CD, vrátane odsúhlasenie PD správcom T comu v N. Zámkoch, ďalej musí obsahovať podklady pre Správu o bezpečnosti.

**PD musí byť spracovaná podľa platných zákonov, vyhlášok, príslušných STN, predpisov ŽSR a T-comu**

Podklady- situáciu a priečne rezy podľa skutočného geodetického zamerania Vám dodá hl. projektant Ing. Staríček v dwg formáte. Tiež obdržíte predbežný návrh trasy a hĺbky uloženia káblov T-comu podľa predpisu ŽSR.



Jedná sa o preložku stávajúcich káblov / dve trasy - prvá rovnobežná s traťovou koľajou a druhá križujúca trať za strážnym domom/

Predpokladaná celková dĺžka prekládky - 1 trasa cca 68m z toho pod cestou v chráničke cca 15m zhotovenie v otvorenej ryhe, druhá križujúca žel. trať o celk dl. cca 50m, z toho pretláčanie pod cestou a tratou 25m, zbytok v tvorenej ryhe. Typy káblov som Vám už poslal, ak treba ešte raz zašlem. Pod cestou a železnicou treba pridať rezervnú chráničku.

Ďalej Vám boli už zaslané priečne profily, profil 6B - štartovacia jama /vľavo v smere na D. Stredú/ na pozemku obce V. Kosihy vo vzdialenosti 15m od osi koľaje, cieľová jama 10m, keď nebude stačiť tak 15m, táto musí byť však na pozemku ŽSR p.č. 770/4. požadované hĺbky, pod krytie 1,2m, pod železnicou 2,5m od hornej hrany podvalu na vzdialenosť 6m od osi koľaje na každú stranu. V profile je zakreslený len predbežný trasy prekládky s minimálnym krytím.

Pretláčanie sa bude robiť po dozorom zložiek ŽSR počas prevádzky.

Pretláčanie sa bude koordinovať s pretláčaním káblovej prípojky elektro, zakres je len orientačný, ich vzáj. vzdialenosť min. 2,0m. Zhotoviteľ musí dodať protokol o hĺbkach pretláčania.

Vo Veľkých Kosihách dňa 20.8.2018	Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu objednávateľa:
	 

Kontaktná osoba: starosta obce Ing. Lajos Csóka TI: 0905327914